

MANEJO DE MEDIOS DE EXTINCIÓN

EXTINTORES PORTÁTILES



POLVO
POLIVALENTE
ABC

CO₂

Comprobar la idoneidad del agente extintor.

- 1- Descolgar el extintor de la pared ó sacarlo del armario sin invertirlo.
- 2- Quitar el pasador de seguridad.
- 3- Hacer una prueba antes de dirigirse al fuego.

4- Apretar la maneta de forma intermitente y dirigir la boquilla a la base de las llamas en zig-zag.



IDONEIDAD AGENTES EXTINTORES

AGENTE EXTINTOR	CLASE DE FUEGO		
	CLASE "A" Materiales sólidos	CLASE "B" Combustible Líquido	CLASE "C" Combustible gaseoso
Agua a chorro	Excelente	No aceptable	No aceptable
Agua pulverizada	Excelente	Aceptable	No aceptable
Espuma física	Bueno	No aceptable	No aceptable
Polvo Polivalente ABC	Bueno	Excelente	No aceptable
Polvo Seco	No aceptable	Excelente	Bueno
Anhídrico Carbónico - CO ₂	Aceptable	Aceptable	No aceptable

 Excelente	 Aceptable
 Bueno	 No aceptable

Precaución: es peligroso utilizar agua o espuma en fuegos en equipos con presencia de tensión eléctrica. Para este caso se recomienda el CO₂

MANEJO DE MEDIOS DE EXTINCIÓN

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS BIES



BIE
25 mm.

- Abra la puerta.
- Desenrolle un poco la manguera y sujetela por la lanza o boquilla.
- Abra la llave de paso del agua.
- Regule el tipo de chorro haciendo girar la lanza o boquilla.
- Recuerde que el agua, en presencia de corriente eléctrica es peligrosa.



BIE
45 mm.

- Abrir la puerta.
- Una persona desenrolla completamente la manguera y la sujeta por la boquilla.
- Otra persona abre la llave de paso del agua.
- Regular el tipo de chorro haciendo girar la lanza o boquilla (ver dibujo)
- Recordar que el agua, en presencia de corriente eléctrica es peligrosa.
- El chorro se dirigirá sobre la base de las llamas en zig-zag



PARA COMBATIR A DISTANCIA

PARA ACCEDER A LA ZONA DE FUEGO

Más alcance. Menos Eficaz Menos Alcance. Más Eficaz

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

- Respete la prohibición de fumar.
- Mantenga un correcto orden y limpieza.
- Mantenga en perfecto estado las instalaciones eléctricas, no sobrecargue las mismas. Comunique a Mantenimiento cualquier anomalía que detecte en cuadros eléctricos, cables, instalaciones.
- Apague y desenchufe los aparatos eléctricos que no use.
- Mantenga despejado el acceso a medios de extinción
- Mantenga despejados los pasillos y las salidas de emergencia.
- En caso de incendio asegúrese de que quedan correctamente cerradas puertas y ventanas.

NORMAS DE EVACUACIÓN

- . Mantener la calma, no gritar, no correr.
- . No utilizar los ascensores.
- . Caminar pegado a la pared.
- . Si el camino está impedido por humo, volver por donde se ha venido.
- . Una vez evacuado, no regresar a por pertenencias personales.
- . Cerrar a nuestro paso puertas y ventanas asegurándonos de que no queda nadie.
- . Con humo abundante, caminar agachado y cubrirse nariz y boca con un trapo húmedo.



- . Si se prende la ropa, tirarse al suelo y rodar. No correr, se activaría más el fuego.



- . Si no puede salir porque hay mucho humo enciérrese en una consulta con ventana por la que pueda ser visto desde la calle. Cierre la puerta, coja una toalla, paño, etc. húmedo y colóquelo debajo de la puerta.



ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO

Al detectar un incendio se seguirá el siguiente orden de actuación:

1º AVISAR 2º INTERVENIR
3º EVACUAR

AVISAR:

* Llamar a **INFORMACION/ADMISION**

84400 / 84401 / 84415

* Describir lo que está sucediendo y

* Alertar al personal de la zona afectada

En el caso de no poder contactar con INFORMACION/ADMISION, llamar al **112**, en función de la gravedad.

INTERVENIR: una vez avisado, dentro de nuestras posibilidades, y sin poner en riesgo nuestra integridad física, intentar sofocar el incendio con los **medios de extinción disponibles** (extintores).

Además se deberá **confinar el incendio** en el lugar en el que se ha originado, asegurando el cierre de las puertas cortafuegos que dan acceso a él, así como de las ventanas que pudieran estar abiertas.

EVACUAR: si no se logra sofocar el incendio, se deberá evacuar a una zona segura, cerrando las puertas cortafuegos a nuestro paso (si las hubiera) y asegurándose que no queda nadie (**Evacuación Parcial**).

Estar alerta y esperar instrucciones ante la posibilidad de que si el incendio progresa, sea necesaria una **Evacuación Total** al Punto de Reunión Exterior.



**PUNTO DE REUNIÓN:
Frente al centro de salud**

En caso de evacuación del centro de salud, siguiendo las indicaciones de la señalización de evacuación (color verde), dirigirse al **punto de reunión exterior** y agruparse.



Si se detectara alguna ausencia informar de ello.

**Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales del Servicio Riojano de Salud**

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y DE EMERGENCIAS CENTRO DE SALUD DE NAVARRETE



**Carretera de Entrena, 7
26370 Navarrete**

Telf: 941 44 06 38



**Servicio Riojano de Salud
SERIS**

